

GK-341/PN/2/1/10

Świnna, 2010-02-10

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania:

„Prace wykończeniowe w budynku OSP Świnna z przeznaczeniem na międzypokoleniowe centrum folkloru i rzemiosła artystycznego wraz z budową przed budynkiem ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymane faksem w dniu 8.02.2010r. pismo dot. zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie :

Zwracamy się z prośbą o uszczegółowienie poz. 1.18, 1.23 oraz 1.24 przedmiary robót – plac zabaw tj.

- rysunki, dane techniczne, wymiary, wymagania dla huśtawek metalowych,
- rysunki, dane techniczne, wymiary, wymagania dla listew siedzeń z tworzyw sztucznych oraz wsporników ze stali teowej pod listwy widowni.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymagania dot. huśtawek - uszczegółowienie poz. 1.18:
Huśtawka wahadłowa, stalowa, podpory z rur stalowych o min. przekroju 60 mm, belka z rury o min. przekroju 60 mm, huśtawka łożyskowana tocznie, siedziska z poręczą stałą, minimalne wymiary długość 1,5 m, wysokość 2,0 m, szerokość - 1,4 m,
- huśtawki muszą spełniać właściwe normy i przepisy,
- łożyska huśtawek samosmarujące, zabezpieczone smarem,
- huśtawki muszą być pomalowane farbami nietoksycznymi (kolor do ustalenia z Zamawiającym przed montażem),



- elementy konstrukcyjne urządzeń mocowane w fundamentach za pośrednictwem elementów stalowych, ocynkowanych.

Zamawiający podaje wymagania dotyczące uszczegółowienia poz. 1.23 i 1.24:

Poz. 1.23 – Montaż elementów widowni, montaż listew siedzeń z tworzyw sztucznych **zamienia się** na 66 szt siedzisk z tworzyw sztucznych do obiektów zewnętrznych (kolor do ustalenia z Zamawiającym) o szerokości min. 420 mm, głębokości min. 300 mm, wysokości max. 120 mm, mocowane do betonu kołkami rozporowymi z zaślepką do betonowej podstawy pod siedzisko z poz. 1.22.

Poz. 1.22 - Schody z betonu żwirowego – dojścia do ławek **dodaje się** podstawa pod siedziska (wg załączonego rysunku) wraz z zatarciem betonu.

Poz. 1.24 - Wsporniki ze stali teowej pod listwy widowni Zamawiający **zamienia na** zbrojenie konstrukcji betonowych prętami stali żebrowanej Ø 14 mm w ilości 0,3 tony.

W załączeniu - rysunek

Wójt Gminy Świnna
Henryk Jurasz