



GK-341/PN/9/2/10

Świnna, 2010-10- 26

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zadania:

„Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Świnna poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Pewli Ślemieńskiej oraz kanalizacji sanitarnej w Pewli Małej”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymane faksem w dniu 25.10.2010r. pismo znak: L.dz. 3693/2010 dot. wyjaśnienia zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studni tworzywowych Ø 425 zamiast studni betonowych Ø 800 na sięgaczach do budynków?

Odpowiedź:

Zamawiający **wyraża zgodę** na zastosowanie studni tworzywowych Ø 425 zamiast studni betonowych Ø 800 na sięgaczach do budynków.

Pytanie:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w terenie, uważamy, iż ilość podana w przedmiarach robót dotycząca odtworzenia nawierzchni drogowej jest zbyt mała. Rozbieżności zachodzą w Pewli Małej o ok. 360m² a w Pewli Ślemieńskiej o ok. 430 m². Prosimy o przeanalizowanie powyższych uwag i zmianę ilości przedmiarowych.

Odpowiedź:

Zamawiający po przeanalizowaniu przedstawionych danych, dokonuje korekty wielkości w pozycjach przedmiarowych.



Wykonawca w przedmiarze w Pewli Małej w pozycji 3.2. i 3.3 powinien przyjąć 898m², a w przedmiarze w Pewli Ślemieńskiej w pozycjach 5.1. i 5.2 powinien przyjąć 1593m².

Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Wójt Gminy Świnna
Henryk Jurasz