

## **UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO**

Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zadania: **„Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Trzebini”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymane faxem w dniu 4.04.2014r. pismo wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o załączenie projektu dla instalacji sanitarnych.

### **Odpowiedź:**

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie projektu wykonawczego dla instalacji sanitarnych zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. W oparciu o które to dokumenty zostaną wykonane przedmiotowe instalacje. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia warunków realizacji zakresu inwestycji, celem przygotowania kompletnej oferty zawierającej wszystkie niezbędne koszty konieczne do poniesienia, celem terminowej i prawidłowej realizacji pełnego przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 2:**

O zamieszczenie projektu sieci co. lub zestawienia grzejników dla projektowanego budynku.

### **Odpowiedź:**

Ilość grzejników została podana w przedmiarze robót.

Równocześnie informuje, że ze względu na charakter ceny „ryczałt” Zamawiający uznaje, że ceny w pozycjach kosztorysowych mają charakter pomocniczy umożliwiające kontrolę realizacji zadania, umożliwiające ocenę zaawansowania robót, co jest niezbędne do wystawienia m.in. faktur przejściowych

### **Pytanie nr 3:**

Poz. 18.7 – nagłośnienie sali z montażem – 1 szt. – prosimy o zamieszczenie projektu nagłośnienia i specyfikacji technicznej zawierającej dane techniczne urządzeń, które powinny być zastosowane do wykonania nagłośnienia sali – obiektu.

**Odpowiedź:**

Nagłośnieni powinno obejmować:

- Kolumny głośnikowe szt. 4 pasywna kolumna dwudrożna o mocy 100W RMS 180W (max) 8 Ohm, w obudowie trapezoidalnej bass-reflex. Obudowa wykonanej z mocnego tworzywa sztucznego ABS odpornego na uderzenia. Głośnik nisko średnio tonowy o średnicy 16cm wykonany z włókna węglowego, głośnik wysokotonowy tubowy kopułkowy. Uchwyt montażowy regulowany. metalowa siatka osłaniająca głośniki. Kolor biały. Pasma przenoszenia 65Hz-25kHz, SPL 113dB. Gniazda połączeniowe 2 x Speakon.
- Powermikser 1 szt. min 14-kanałowy powermikser 800W z procesorem efektów. Kompaktowy powermikser stereo 2 x 350W Ultra-niskoszumowa konstrukcja, wysoki headroom i ultra-przeźroczyste brzmienie 14-kanałowy sekcja miksera 6 kanałów mono i 4 stereo Studyjnej jakości 24-bitowy procesor efektów stereo z 100 wyśmienitymi ustawieniami w tym: pogłos, chorus, flanger, delay, pitch shifter i inne multiefekty
- Doręczny mikrofon bezprzewodowy 2 szt. z wbudowanym nadajnikiem wieloczęstotliwościowym w technologii UHF PLL. Wkładka dynamiczna, pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz. Wybór szesnastu kanałów o częstotliwości nośnej 790-814MHz. Moc nadawania < 10mW. Zasilanie 2 x 1,5V bateria typu AA. Obudowa z odlewu aluminiowego, futerał z tworzywa sztucznego, uchwyt do statywu.
- 2-kanałowy odbiornik mikrofonów bezprzewodowych 1 szt. w technologii UHF PLL. System switching diversity, 16 wybieranych kanałów UHF, częstotliwość nośna 790-814 MHz, pasmo przenoszenia 40Hz-18kHz, wyciszenie szumu, regulacja poziomu głośności dla każdego kanału. Zakres roboczy w typowych warunkach do 100m. Złącza wyjściowe audio XLR. Zasilanie 230V.
- Przewód głośnikowy dł. 100 m Przewód dwużyłowy o przekroju 2,5mm<sup>2</sup> w podwójnej izolacji polwinitowej
- Podwójne gniazdo głośnikowe Speakon w obudowie podtynkowej, 6 kpl. Kabli sygnałowych ze złączami XLR, 6 szt. złączy kątowych Speakon, 2 szt. złączy prostych Speakon, 2 kpl. Kabli sygnałowych RCA-Jack, przedłużacz 230 V 5mb z listwą na pięć gniazd oraz wyłącznikiem.

**Pytanie nr 4:**

Poz. 18.2 – drabinki z montażem – prosimy o podanie wymiarów drabinek.

**Odpowiedź:**

Drabinki drewniane o wymiarach 90 X 250 cm.

**Pytanie nr 5:**

Poz. 18.6 – zegar (tablica świetlna ścienna) z montażem – prosimy o podanie wymiarów tablicy oraz danych technicznych.

**Odpowiedź:**

Zegar (tablica świetlna ) o wymiarach 80 X 50 x 3 cm. Umieszczone napisy :GOŚCIE, GOSPODARZE, aktualny czas bieżący, po przełączeniu licznika czasu „do tyłu” i „do przodu” z zakresem 5 do 45 minut, stoper do 45 minut (np. mecz piłki nożnej), sekundnik rzutu 24 sekundy, dodatkowe wyposażenie zegara w elektroniczny głośny sygnał dźwiękowy na zakończenie czasu gry. Tablica powinna być sterowana z podręcznej klawiatury oraz drogą radiową bezprzewodowo do min. 100 m

**Pytanie nr 6:**

Poz. 18.8 – materace – prosimy o podanie wymiarów materacy (dł. X szer. X gr.)

**Odpowiedź:**

Materace o wymiarach 200 X 120 X 20 cm.- 3 szt., 200 X 120 X 10 cm.- 4 szt., 200 X 120 X 5 cm.- 3 szt.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o podanie koloru stolarki okiennej PCV, drzwi aluminiowych zewnętrznych oraz stolarki wewnętrznej.

**Odpowiedź:**

Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze złoty dąb.

**Pytanie nr 8:**

Poz. 11.2 KNR 202/803/3 tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III- 83,77 m2 proszę o zmianę podstawy wyceny na KNR 202/803/06 tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach- 83,77 m2.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę podstawy wyceny pozycji 11.2. Proszę o przyjęcie w przedmiarze robót w pozycji 11.2 KNR 202/803/6.

**Dodatkowo Wójt Gminy Świnna wyjaśnia :**

Bramki do piłki ręcznej z montażem – aluminiowe przenośne z możliwością montażu z zabezpieczeniem ściany przed uderzeniem

Słupki i siatka do siatkówki z montażem – aluminiowe z regulacją wysokości i osłonami.

Kosze do koszykówki naścienne składane z uchylnymi obręczami z montażem -

Ławka gimnastyczna 6 szt. – 2 szt. x 4m drewniane  
2 szt. x 2,5m drewniane  
2 szt. x 2,0m drewniane

Kozioł gimnastyczny – z nogami drewnianymi, pokryty skórą naturalną z regulacją wysokości od 90cm-135cm.

Skrzynia gimnastyczna – 1 szt. skośna z wózkiem pokrycie skóra 7 części.  
1 szt. prosta z wózkiem pokrycie skóra 5 części.

Odkocznia – 1 szt. treningowo wyczynowa wymiary 1200x600 z amortyzatorem zwiększającym elastyczność.

1 szt. wyczynowa wymiary 1200x600 z amortyzatorem zwiększającym elastyczność.

**Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.**

Wójt Gminy Świnna  
Henryk Jurasz