

Świnna, 20.10.2014r.

GK.2711.7.3.2014

Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego GK.2711.7.2014 na wykonanie usługi: „**Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014r. na terenie Gminy Świnna – etap I – udrożnienie i teleinspekcja sieci kanalizacji sanitarnej.**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymane faksem w dniu 17.10.2014r. pismo dot. zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział VII w imieniu Wykonawcy proszę o uszczegółowienie treści SIWZ:

Czy raport z kamerowania, o którym mowa w punkcie III SIWZ podpunkt 1.3 musi zawierać dane dotyczące profilu spadków badanego kanału? Chciałbym nadmienić, że profil ukazuje kierunek przepływu ścieków jak również „przeciwspadek”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że raport z kamerowania należy wykonać zgodnie z zapisem w Rozdziale III podpunkt 1.3 i musi obejmować także profil spadków i przeciwspadków badanego kanału.

Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Wójt Gminy Świnna
Henryk Jurasz