

## **Wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: **„Remont – wymiana kanalizacji sanitarnej w Gminie Świnna w ramach zadania usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014r. na terenie Gminy Świnna”**,  
w ramach realizacji zadania: *„Usuwanie skutków powodzi z dnia 31.07.2014r. na terenie Gminy Świnna – etap II – naprawa sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wymianę uszkodzonych odcinków kanalizacji”*.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na pismo znak: L.dz.141/15 otrzymane w dniu 20.03.2015r. dot. zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o informację czy głębokości studzienek przeznaczonych do wymiany na w/w zadaniu ( 61 szt ) są zgodne z zamieszczonym przedmiarem robót nr poz. 1.30.

### *Odpowiedź:*

Zamawiający informuje, że w pozycji 1.30 przedmiaru robót należy przyjąć średnią głębokość studni od 3 – 3,5 m.

**Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.**

**Wójt Gminy Świnna**  
**Henryk Jurasz**