

GMINA ŚWINNA

ul. Wspólna 13
34-331 ŚWINNA
woj. śląskie

GK.2711.6.1.2018

Świnna, 20.07.2018r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:
„Odbudowa mostu ul. Beskidzka w km 0+025 w Trzebini”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymany e-mail w dniu 20.07.2018r. dot. zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

W związku z ogłoszeniem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Odbudowa mostu ul. Beskidzka w km 0+025 w Trzebini” zwracam się z prośbą o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania z torkretowania na inną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę technologii. Torkretowanie można zastąpić poprzez zamocowanie siatki zbrojenia na kotwach do w/w muru (kotwy do kamienia w ilości min. 5 szt./m²) oraz wykonanie obrzutki a następnie warstwy tynkarskiej z zaprawy cementowej minimum klasy CSII.

Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Z up. WÓJTA GMINY

mgr Wojciech Urbanowski
Kier. Ref. Inwestycji i Gosp. Kom.