

GMINA ŚWINNA

ul. Wspólna 13
34-331 ŚWINNA
woj. śląskie

GK.2711.8.1.2018

Świnna, 13.08.2018r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. **„Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Świnna”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn.zm.), Wójt Gminy Świnna w odpowiedzi na otrzymany e-mail w dniu 10.08.2018r. dot. zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

W przedmiarze dotyczącym części zamówienia nr 10 tj. budowy drogi na ulicy Jesiennej w Świnnej w punkcie 1.1.6 znajduje się zapis "/podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, docelowa grubość 20 cm stąd krotność =12/". Jednak krotność w przedmiarze wynosi "-3", co sugerowałoby na grubość 5 cm a nie 20. Proszę o określenie docelowej grubości podbudowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w punkcie 1.1.6 „docelowa grubość 20cm stąd krotność = 12” jest błędny, powinno być: „docelowa grubość 5cm stąd krotność = -3”. Krotność podana w przedmiarze jest właściwa.

Pytanie Nr 2:

W projekcie wykonawczym dotyczącym części zamówienia nr 7 tj. budowy drogi 4452 w Świnnej w przekroju typowym 1 droga składa się z 20 cm pospółki oraz 15 cm kruszywa. Przedmiar zawiera jedynie 15 cm podbudowy z kruszywa, jednak nie przewiduje pospółki. Czy pospółka ma być zastosowana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dla części zamówienia Nr 7 - droga nr 4452 w Świnnej warstwa z pospółki ma być zastosowana. W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Pytanie Nr 3:

W projekcie wykonawczym dotyczącym części zamówienia nr 4 tj. ul. Turkusowa w Rychwałdku w przekroju typowym zaznaczone jest 15 cm kruszywo łamane 0/31,5 mm, a w

przedmiarze widnieje zapis w punkcie 1.1.3 "/podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm/".
Proszę o określenie frakcji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć frakcję 0/31,5mm zastosowanego kruszywa łamanego.

Wyjaśnienia do SIWZ nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Wójt Gminy Świnna

mgr Henryk Jurasz