

Świnna, 7.11.2018r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w Trzebini przy ul. Kościelnej.”

Wójt Gminy Świnna dokonuje modyfikacji zapisów w Zapytaniu ofertowym:

w miejsce

podbudowy z tłucznia – warstwa dolna o grubości 15cm

wprowadza się:

Geowłókninę i podbudowę z pospóły o grubości 20cm.

W załączeniu:

- *Uzupełnienie szkicu budowlanego,*
- *aktualny przedmiar robót.*

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Zastępca Wójta

[Podpis]
mgr Jolanta Cul