

Świnna, 9.11.2018r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w Trzebini przy ul. Kościelnej.”

Zamawiający - Gmina Świnna w odpowiedzi na zapytania do niniejszego postępowania otrzymane w dniu 9.11.2018r. wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

Prosimy o informację na temat wytrzymałości na rozciąganie geowłókniny przewidzianej do zadania: „Budowa miejsc postojowych przy cmentarzu komunalnym w Trzebini przy ul. Kościelnej.”

Odpowiedź:

Wytrzymałość geowłókniny na rozciąganie wynosi min. 25 kN/m²

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego nie mają wpływu na zmianę terminu składania ofert.

Z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
mgr Jolanta Cul